



Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Departament Ochrony Ludności
i Zarządzania Kryzysowego

DOLiZK-OL-552-61/2017

Warszawa, 01 września 2017 roku

Pan
Andrzej Uzarczyk
AnLAB Ochrona Środowiska
i Bezpieczeństwo Pracy
ul. Antygony 51/1
80 - 299 Gdańsk

Szanowny Panie

Odpowiadając na zapytanie z dnia **03 lipca 2017 roku** w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących pomiarów oświetlenia, poniżej uprzejmie przekazuję odpowiedzi uwzględniające stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ww. zakresie.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Pański wniosek został przekazany przez Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa za pismem z **28 lipca 2017 roku** Nr **DAB.3.055.16.2017.ZL.1 NK: 120469/17**.

Ad 1. Poza zakresem właściwości resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Ad 2. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej nie określają w sposób szczegółowy wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności konserwacyjne i naprawy oświetlenia awaryjnego. Niemniej jednak, mając na względzie przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.), w świetle których osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, od osób realizujących daną czynność należy oczekiwać posiadania odpowiednich, rzeczywistych kwalifikacji do jej wykonania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przy świadomości odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku jej nierzetelnego wykonania. W praktyce, wymagania odnośnie wspomnianych kwalifikacji nierzadko określają producenci danego urządzenia, bądź instalacji w instrukcji ich obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej, prowadząc przy tym odpowiednie szkolenia i wydając własne upoważnienia (certyfikaty) do wykonywania określonych prac.

Ad 3. Kwestie dotyczące zakresu i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych regulują w szczególności przepisy § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W świetle przedmiotowych uregulowań, osoba wykonująca wspomnianą czynność, obok kryteriów wskazanych precyzyjnie wprost w analizowanych przepisach, np. dotyczących częstotliwości dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych, powinna również uwzględniać elementy wiedzy technicznej zawarte m.in. w Polskich Normach, a także we wskazanych już wcześniej instrukcjach obsługi oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, mając przy tym na uwadze konieczność spełnienia nadrzędnego warunku, tj. zapewnienia prawidłowości działania urządzenia.

Z poważaniem

Do wiadomości:

- Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

DYREKTOR
Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Andrzej Świderek
Andrzej Świderek